

VERBALE DI SOMMA URGENZA

art. 140 D.Lgs. 36/2023

La sottoscritta ing. Alessandra Friggerio, in qualità di Responsabile dell'Area Reti e Responsabile Unico del Progetto "Realizzazione nuovo impianto di potabilizzazione a servizio del Rilancio ex LRH in comune di Alserio"

Premesso che

- In conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, Como Acqua S.r.l. è il Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Como ed esercita le attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato.
- Il servizio di acquedotto è un servizio di pubblica utilità, difatti la distribuzione di acqua potabile rappresenta un'attività essenziale per la salute delle comunità.
- la Direttiva (UE) 2020/2184, recepita in Italia con D.Lgs. 18/2023 e modificata dal D.Lgs. 102/2025, ha introdotto nuovi e più stringenti parametri di qualità delle acque destinate al consumo umano, con specifico riferimento alle sostanze per-e polifluoroalchiliche (PFAS);
- L'evoluzione del quadro normativo, culminata con l'entrata in vigore, in data 19 luglio 2025, del D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, ha ulteriormente rafforzato la disciplina dei PFAS per le acque destinate al consumo umano, confermando il parametro "Somma di PFAS", applicabile dal 13 gennaio 2026 ma estendendone il campo di applicazione in termini di sostanze considerate, nonché introducendo il nuovo parametro relativo alla "Somma di 4 PFAS", con decorrenza dal 13 luglio 2026;
- Tale quadro ha imposto ai Gestori idro-potabili l'attivazione di specifiche attività di monitoraggio, controllo e mitigazione, finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori di parametro previsti dalla normativa vigente;
- In particolare nel Comune di Alserio, la complessità della rete idropotabile presente, caratterizzata da interconnessioni a sistemi di approvvigionamento e distribuzione che interessano anche altri Comuni, ha reso necessario l'avvio, dal mese di dicembre 2025 e nei primi mesi del 2026, di controlli puntuali e sistemici che hanno consentito di individuare i punti di maggiore attenzione e di definire le soluzioni tecniche più idonee, sia di carattere transitorio — mediante nuove interconnessioni e il ricorso a ulteriori fonti di approvvigionamento — sia di carattere definitivo, mediante l'installazione di sistemi di filtrazione dedicati;
- La scelta di procedere con l'installazione dei filtri è stata supportata, in particolare, dagli esiti delle analisi condotte su un "impianto pilota sperimentale", acquisiti il 16 aprile 2026, nonché dai positivi risultati riscontrati dalle prime installazioni di nuovi sistemi di filtrazione (6) già realizzate sul territorio provinciale; tali evidenze hanno consentito di valutare le caratteristiche

qualitative della matrice idrica e l'effettiva efficacia dei sistemi di abbattimento dei PFAS nelle sue diverse forme, confermando l'idoneità della soluzione tecnica proposta;

- Regione Lombardia – DG Welfare, con nota prot. RL_RLA00G1_2026_918 del 30/01/2026, ha richiamato espressamente la necessità che gli Enti territoriali diano seguito alle richieste dei Gestori anche mediante modalità e mezzi straordinari, qualora i procedimenti ordinari non risultino idonei a garantire il tempestivo rispetto dei nuovi limiti normativi, a tutela della salute pubblica;

Visto

- il sopralluogo eseguito alla presenza della società fornitrice dei filtri e dell'impresa esecutrice dei lavori;
- la richiesta di emissione di ordinanza sindacale da parte del gestore Como Acqua al sindaco del comune di Alserio con prot. COACQ-2026-0009304 del 06/05/2026;

Considerato che

- le lavorazioni da eseguirsi consistono in:
 - o scavi di sbancamento e in sezione per la realizzazione dei basamenti a supporto di n.3 filtri e di collegamenti idraulici;
 - o realizzazione di n.2 platee in ca di dimensioni 430 x 720 x 30 cm;
 - o posa di n. 3 filtri di diametro 300 cm e altezza massima 500 cm compresi di organi idraulici e carbone attivo;
 - o posa tubazioni, valvolame e realizzazione collegamenti idraulici tra tubazioni esistenti e filtri;
 - o riprofilazione del terreno mediante terre armate e rinterri degli scavi eseguiti;
- non sussistono i tempi tecnici per esperire una nuova procedura di gara, il responsabile Unico del procedimento ha proceduto a contattare la società TECNECO S.R.L. per la "Fornitura di n. 3 filtri CAG" e la società BRAMBILLA ALFREDO S.R.L. per l'esecuzione delle lavorazioni civili e idrauliche;
- le suddette imprese hanno manifestato la piena disponibilità immediata per fornire l'impianto ed eseguire le lavorazioni;
- che le aree su cui devono eseguirsi i lavori in somma urgenza sono libere e senza impedimenti per l'avvio e la prosecuzione dei lavori

Ritiene opportuno affidare

- l'esecuzione della suddetta fornitura alla Società TECNECO S.R.L. con sede in Via Manzoni n. 83 - 23825 PIANELLO DEL LARIO (LC), P.IVA 01876220136, che ha presentato offerta n. 40 del 16/04/2026, ritenuta congrua.


- la medesima ditta, contattata in data 17/04/2026, si è resa immediatamente disponibile ad iniziare le forniture.

- l'esecuzione delle lavorazioni edili e idrauliche alla Società BRAMBILLA ALFREDO S.R.L. con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 7 - 23897 - Viganò (LC), P.IVA 02162590133

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti


COMO ACQUA S.R.L.
Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Alessandra Frigerio



TECNECO S.R.L.
Il Legale Rappresentante

Sig. Alberto Lozza



BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.
Il Legale Rappresentante

Sig. Massimo Brambilla

